

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Михайловскому муниципальному району

692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Заводская, д. 2 «А», тел: (42346)24408, e-mail: ond_mihailovsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 «СВЕТЛЯЧОК» С. МИХАЙЛОВКА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
Заведующий Жилюк Татьяна Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 28 октября 2020 года № 53 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 02.11.2020 года по 03.11.2020 года проведена внеплановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Михайловского района по пожарному надзору КАПУСТА Ольга Владимировна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 «СВЕТЛЯЧОК» С. МИХАЙЛОВКА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
с. Михайловка, кв-л. 3-й 10 корп. а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОБУ ДЕТСКИЙ САД №16 "СВЯТЛЯЧОК" С. МИХАЙЛОВКА- Жилюк Татьяной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Здание не оборудовано каналом передачи информации АПС в ПЧ(МДОБУ ДЕТСКИЙ САД №16 "СВЯТЛЯЧОК" С. МИХАЙЛОВКА)	СП 5.13130.2009 п.14.4	01.08.2021	
2	На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (акт ввода в эксплуатацию, паспорт, сертификаты)(МДОБУ ДЕТСКИЙ САД №16 "СВЯТЛЯЧОК" С.	Постановление правительства РФ № 390 п.61	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Михайловского
района по пожарному надзору
КАПУСТА Ольга Владимировна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 03 " ноября 2020 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

Жиликов Т.В.

(подпись)

" 03 " 11 2020 г.

Заведующий Жилок Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору